

TSZOC-220727/2

**Teljesítmény nyilatkozat**  
**305/2011/EU rendelet alapján**

Színes beton térburkoló elem (200 x 100 x 60 mm)

1. A termékcsalád egyedi azonosítója: Első típusvizsgálat száma M4-Y123K-19764/2020/B
2. Termékcsalád: Színes beton térburkoló elem
3. Gyártó által meghatározott rendeltetés: útburkolat, járművek részére (szegecselt gumiabronccsal szerelt járműveken kívül, kivételével kerékpárút, parkoló, utca, ipari terület), gyalogos forgalom részére (gyalogjárda, sétálóutca).
4. Gyártó neve: Tégi Kereskedelmi és Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet, 9100, Tét, Fő utca 88.
5. A meghatalmazott képviselő neve, értesítési címe: Filip Lajos, 9100, Tét, Széchenyi utca 84/B,
6. Az építési termék teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4. rendszer.
7. A termék megfelel az MSZ EN 1338:2003 jelzetű műszaki specifikációban rögzített beton térburkoló elem termékre előírt követelményeknek. Az első típusvizsgálatot végezte: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
8. A termék teljesítménynyilatkozatának alapját képező tulajdonságok:

TSZOC-220727/2

A termék teljesítménynyilatkozatának alapját képező tulajdonságok (jellemzők)				
Termékjellemző és mértékegységeik	Vizsgálati eredmény	Követelmény	Osztályba sorolás	Vizsgálati/értékelési mód
Méretek (maximális eltérések) 200 x 100 x 60 mm				
Hossz (mm)	1,3	< 2,0	-	MSZ1338:2003 C
Szélesség (mm)	0,4	< 2,0	-	melléklet MSZ EN
Magasság (mm)	0,5	< 3,0	-	1338:2003 5.2. 4. fejezet
<b>Fizikai tulajdonságok</b>				
Hasító - húzó szilárdság (Mpa)				
Karakter	3,8	> 3,6	-	MSZ1338:2003 F
Minimum	3,4	>2,9	-	melléklet MSZ EN
Törőerő N/mm	410	250	RO5	1338:2003 5.3.3 fejezet
<b>Tartósság</b>				
Vízfelvétel (m/m%)	5	< 6	B	MSZ1338:2003 E melléklet MSZ EN 1338:2003 5.3.2.2 fejezet
Fagyállóság (kg/m <sup>2</sup> )				
Átlag	0,53	< 1,0		MSZ1338:2003 D melléklet MSZ EN
Maximum	1,09	< 1,5	D	1338:2003 5.3.2.2 fejezet
Kopásállóság mm <sup>3</sup> /5000mm <sup>2</sup>	17683	< 18000	I	MSZ1338:2003 G melléklet MSZ EN 1338:2003 5.3.4. fejezet
<b>Tartósság</b>				
Csúszási ellenállás (°)	60	-	-	MSZ EN 1338: 2003 5.3.5 fejezet MSZ EN 1338:2003 I melléklet

TSZOC-220727/2

9. 1. és 2 pontban meghatározott termék teljesítenye megfelel a 8. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
10. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Tét, 2022. július 27.

  
Filip Lajos  
Igazgató elnök

Téti Kereskedelmi és Szolgáltató  
Start Szociális Szövetkezet  
9100 Tét, Fő u. 88.  
Adószám: 25564213-2-08



## **EK- MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

Téti Kereskedelmi és Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet  
9100, Tét, Fő utca 88

mint gyártó, igazolja, hogy a

Beton, színes térburkoló elemcsalád (200 x 100 x 60 mm )


amelyt az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft a  
M4Y123K-19764/2020/B számon tanúsít

megfelel az MSZ EN 1338: 2003 jelzetű műszaki specifikációban rögzített beton  
térburkoló elem termékre előírt követelményeinek.

Tét, 2022.július 27.

  
Filip Lajos

Igazgató elnök Téti Kereskedelmi és Szolgáltató  
Start Szociális Szövetkezet  
9100 Tét, Fő u. 88.  
Adószám: 25564213-2-08



Gyártó neve: Tégi Kereskedelmi és Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet

Gyártó címe: 9100, Tét, Fő utca 88.

Termék megnevezése: Színes beton térburkoló elem (200 x 100 x 60 mm)

Teljesítménynyilatkozat száma: TSZOC-220727/2

Webhely: [www.tetistartko.hu](http://www.tetistartko.hu)

Az M4-Y123K-19764-2020/32. számú és 2021.11.30. keltezésű Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyvben felsorolt jegyzőkönyvekben és a TVB-ben közölt eredmények alapján a termék megfelel az MSZ EN 1338:200 jelzetű műszaki specifikációban rögzített beton térburkoló elem termékre előírt követelményeknek.

CE jelölés elhelyezésiévének utolsó két számjegye: 22

A termék teljesítménynyilatkozatának alapját képező tulajdonságok ( jellemzők)				
Termékjellemző és mértékegységeik	Vizsgálati eredmény	Követelmény	Osztályba sorolás	Vizsgálati/értékelési mód
Méretek ( maximális eltérések) 200 x 100 x 60 mm				
Hossz (mm)	1,3	< 2,0	-	MSZ1338:2003 C
Szélesség (mm)	0,4	< 2,0	-	melléklet MSZ EN
Magasság (mm)	0,5	< 3,0	-	1338:2003 5.2. 4. fejezet
<b>Fizikai tulajdonságok</b>				
Hasító - húzó szilárdság ( Mpa)				
Karakter	3,8	> 3,6	-	MSZ1338:2003 F
Minimum	3,4	>2,9	-	melléklet MSZ EN
Törőrő N/mm	410	250	RO5	1338:2003 5.3.3 fejezet
<b>Tartósság</b>				
Vízfelvétel (m/m%)	5	< 6	B	MSZ1338:2003 E melléklet MSZ EN 1338:2003 5.3.2.2 fejezet
Fagyállóság (kg/m <sup>2</sup> )				
Átlag	0,53	< 1,0		MSZ1338:2003 D melléklet MSZ EN
Maximum	1,09	< 1,5	D	1338:2003 5.3.2.2 fejezet
Kopásállóság mm <sup>3</sup> /5000mm <sup>2</sup>	17683	< 18000	I	MSZ1338:2003 G melléklet MSZ EN 1338:2003 5.3.4. fejezet
<b>Tartósság</b>				
Csúszási ellenállás (°)	60	-	-	MSZ EN 1338: 2003 5.3.5 fejezet MSZ EN 1338:2003 I melléklet

Tét, 2022.július 27.

  
 Filip Lajos  
 Igazgató elnök

Téti Kereskedelmi és Szolgáltató  
 Start Szociális Szövetkezet  
 9100 Tét, Fő u. 88.  
 Adószám: 25564213-2-08