

Teljesítmény nyilatkozat

305/2011/EU rendelet alapján

Szürke beton térburkoló elemcsalád (100 x 200 x 60 mm, 200 x 200 x 60 mm, 200 x 300 x 60 mm)

1. A termékcsalád egyedi azonosítója: Első típusvizsgálat száma M4-Y123K-19764/2020/C
2. Termékcsalád: Szürke beton térburkoló elem
3. Gyártó által meghatározott rendeltetés: útburkolat, járművek részére (szegecselt gumiabronccsal szerelt járműveken kívül, kivételével kerékpárút, parkoló, utca, ipari terület), gyalogos forgalom részére (gyalogjárda, sétálóutca).
4. Gyártó neve: Tégi Kereskedelmi és Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet, 9100, Tét, Fő utca 88.
5. A meghatalmazott képviselő neve, értesítési címe: Filip Lajos, 9100, Tét, Széchenyi utca 84/B,
6. Az építési termék teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4. rendszer.
7. A termék megfelel az MSZ EN 1338:2003 jelzetű műszaki specifikációban rögzített beton térburkoló elem termékre előírt követelményeknek. Az első típusvizsgálatot végezte: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
8. A termék teljesítménynyilatkozatának alapját képező tulajdonságok:

TSZOC-220727/3

A termék teljesítménynyilatkozatának alapját képező tulajdonságok (jellemzők)				
Termékjellemző és mértékegységeik	Vizsgálati eredmény	Követelmény	Osztályba sorolás	Vizsgálati/értékelési mód
Méretek (maximális eltérések) 200 x 100 x 60 mm				
Hossz (mm)	0,7	< 2,0	-	MSZ1338:2003 C melléklet
Szélesség (mm)	0,8	< 2,0	-	MSZ EN 1338:2003 5.2.4
Magasság (mm)	0,7	< 3,0	-	fejezet
Méretek (maximális eltérések) 200 x 200 x 60 mm				
Hossz (mm)	0,4	< 2,0	-	MSZ1338:2003 C melléklet
Szélesség (mm)	0,4	< 2,0	-	MSZ EN 1338:2003 5.2.4
Magasság (mm)	0,2	< 3,0	-	fejezet
Méretek (maximális eltérések) 200 x 300 x 60 mm				
Hossz (mm)	0,9	< 2,0	-	MSZ1338:2003 C melléklet MSZ EN 1338:2003 5.2.4
Szélesség (mm)	0,5	< 2,0	-	
Magasság (mm)	0,6	< 3,0	-	fejezet
Átlók eltérése (mm)	1,3	< 3,0	K	
Fizikai tulajdonságok				
Hasító - húzó szilárdság (Mpa)				
Karakter	3,6	> 3,6	-	MSZ1338:2003 F melléklet
Minimum	3,3	>2,9	-	MSZ EN 1338:2003 5.3.3
Törőerő N/nm	390	>250	-	fejezet
Tartósság				
Vízfelvétel (m/m%)	8,3	-	A	MSZ1338:2003 E melléklet MSZ EN 1338:2003 5.2.2.2
Fagyállóság (kg/m2)				fejezet
Átlag	0,05	< 1,0		MSZ1338:2003 D melléklet MSZ EN 1338:2003 5.2.2.2
Maximum	0,06	< 1,5	D	
Kopásállóság mm3/5000mm2	15308	< 18000	I	MSZ1338:2003 G melléklet MSZ EN 1338:2003 5.3.4.
Tartósság				
Csúszási ellenállás ()	63	-	-	MSZ EN 1338: 2003 5.3.5 fejezet MSZ EN 1338:2003 I melléklet

TSZOC-220727/3

9. 1. és 2 pontban meghatározott termék teljesítenye megfelel a 8. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
10. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Tét, 2022. július 27.


Filip Lajos
Igazgató elnök

Téti Kereskedelmi és Szolgáltató
Start Szociális Szövetkezet
9100 Tét, Fő u. 88.
Adószám: 25564213-2-08

EK- MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Téti Kereskedelmi és Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet

9100, Tét, Fő utca 88

mint gyártó, igazolja, hogy a

Beton, szürke térburkoló elemcsalád (200 x 100 x 60 mm; 200 x 200 x 60 mm; 200 x 300 x 60 mm)


amelyt az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft a M4Y123K-19764/2020/C számon tanúsít

megfelel az MSZ EN 1338: 2003 jelzetű műszaki specifikációban rögzített beton térburkoló elem termékre előírt követelményeinek.

Tét, 2022.július 27.


Filip/Lajos
Igazgató elnök

Téti Kereskedelmi és Szolgáltató
Start Szociális Szövetkezet
9100 Tét, Fő u. 88.
Adószám: 25564213-2-08



Gyártó neve: Téli Kereskedelmi és Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet

Gyártó címe: 9100, Tét, Fő utca 88.

Termék megnevezése: Szürke térburkoló elemcsalád (200 x 100 x 60 mm; 200 x 200 x 60 mm; 200 x 300 x 60 mm)

Teljesítménynyilatkozat száma: TSZOC-220727/3

Webhely: www.tetistartko.hu

Az M4-Y123K-19764-2020/33. számú és 2021.11.30. keltezésű Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyvben felsorolt jegyzőkönyvekben és a TVB-ben közölt eredmények alapján a termék megfelel az MSZ EN 1338:200 jelzetű műszaki specifikációban rögzített beton térburkoló elem termékre előírt követelményeknek.

CE jelölés elhelyezésiévének utolsó két számjegye: 22

A termék teljesítménynyilatkozatának alapját képező tulajdonságok (jellemzők)				
Terméklejlesztő és mértékegységeik	Vizsgálati eredmény	Követelmény	Osztályba sorolás	Vizsgálati/értékelési mód
Méretek (maximális eltérések) 200 x 100 x 60 mm				
Hossz (mm)	0,7	< 2,0	-	MSZ1338:2003 C melléklet
Szélesség (mm)	0,8	< 2,0	-	MSZ EN 1338:2003 5.2.4
Magasság (mm)	0,7	< 3,0	-	fejezet
Méretek (maximális eltérések) 200 x 200 x 60 mm				
Hossz (mm)	0,4	< 2,0	-	MSZ1338:2003 C melléklet
Szélesség (mm)	0,4	< 2,0	-	MSZ EN 1338:2003 5.2.4
Magasság (mm)	0,2	< 3,0	-	fejezet
Méretek (maximális eltérések) 200 x 300 x 60 mm				
Hossz (mm)	0,9	< 2,0	-	MSZ1338:2003 C melléklet MSZ EN 1338:2003 5.2.4
Szélesség (mm)	0,5	< 2,0	-	
Magasság (mm)	0,6	< 3,0	-	fejezet
Átlók eltérése (mm)	1,3	< 3,0	K	
Fizikai tulajdonságok				
Hasító - húzó szilárdság (Mpa)				
Karakter	3,6	> 3,6	-	MSZ1338:2003 F melléklet
Minimum	3,3	> 2,9	-	MSZ EN 1338:2003 5.3.3
Törőerő N/nm	390	> 250	-	fejezet
Tartósság				
Vízfelvétel (m/m%)	8,3	-	A	MSZ1338:2003 E melléklet MSZ EN 1338:2003 5.2.2.2
Fagyállóság (kg/m2)				fejezet
Átlag	0,05	< 1,0		MSZ1338:2003 D melléklet MSZ EN 1338:2003 5.2.2.2
Maximum	0,06	< 1,5	D	
Kopásállóság mm3/5000mm2	15308	< 18000	I	MSZ1338:2003 G melléklet MSZ EN 1338:2003 5.3.4.
				fejezet
Tartósság				
Csúszási ellenállás ()	63	-	-	MSZ EN 1338: 2003 5.3.5 fejezet MSZ EN 1338:2003 I melléklet

Tét, 2022.július 27.


Filip Lajos
 Igazgató elnök

Téti Kereskedelmi és Szolgáltató
Start Szociális Szövetkezet
 9100 Tét, Fő u. 88.
 Adószám: 25564213-2-08